

**DECLARACIÓN JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
(D.S 058 – 2014)**

LOCAL : UBICADO EN :

| El propietario y/o conductor del local declara bajo juramento lo siguiente: | | MARCAR CON X | |
|---|---|--------------|----------------|
| | | SI | NO CORRESPONDE |
| 1.0 | ARQUITECTURA | | |
| 1.1 | El ingreso/salida del local presenta un ancho libre mínimo de 0.90 m., la puerta no abre directamente sobre un desnivel y las vías de evacuación se encuentran libres de obstáculos, vidrios o espejos. | | |
| 2.0 | ESTRUCTURAS | | |
| 2.1 | El local no presenta severo deterioro en paredes, columnas, techos y vigas. | | |
| 2.2 | El falso techo está fijo y no es de material inflamable. | | |
| 3.0 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | |
| 3.1 | El tablero eléctrico es de material no combustible (metal o de resina), tiene interruptores termomagnéticos (ITM's) identificados y no utiliza llaves de cuchilla. | | |
| 3.2 | El tablero eléctrico tiene interruptores diferenciales. | | |
| 3.3 | No se utiliza cable mellizo en instalaciones fijas. El cableado eléctrico se encuentra protegido mediante canaletas o tubos de PVC y las cajas de paso tienen tapa. | | |
| 3.4 | Los tomacorrientes tienen conexión a tierra en baños, cocina y para equipos con enchufe de tres espigas. Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y no se utilizan adaptadores múltiples. | | |
| 3.5 | Los equipos de alumbrado (focos, fluorescentes, lámparas, etc.) no presentan conexiones expuestas. Si cuenta con luces de emergencia, éstas se encuentran operativas. | | |
| 3.6 | Tienen pozo de puesta a tierra y certificado de medición de la resistencia (menor igual a 258). | | |
| 3.7 | Los anuncios publicitarios con energía eléctrica tienen cableado adecuado y cuentan con conexión a tierra. | | |
| 4.0 | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | | |
| 4.1 | El local cuenta con señales de seguridad (salidas, riesgo eléctrico y extintores). | | |
| 4.2 | El local cuenta al menos con un extintor de polvo químico seco de 6kg. o un extintor por cada 25m ² de área. Los extintores están operativos y con carga vigente. | | |
| 4.3 | Los materiales y/o productos están almacenados de forma segura (evitando que se caigan) y sin obstruir no las vías de evacuación. | | |
| 4.4 | Las instalaciones de gas (GLP) que utilizan balones mayores a 25 Kg. Tienen tuberías de cobre y están alejados de interruptores y tomacorrientes. Los balones de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. | | |
| 4.5 | Las campanas y ductos de extracción de humo (chimenea) se encuentran libres de grasa. | | |

FIRMA:

SOLICITANTE:

DNI:

FECHA: